

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 134
(наименование объекта)

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)					
1	Отсутствует кнопка вызова персонала	Текущий ремонт	Установить кнопку вызова персонала	15.08.2016 г.	
2	Отсутствует визуальная информация, тактильные обозначения	Текущий ремонт	Установка тактильных обозначений, визуальной информации	01.06.2018 г.	
3	Нет обозначения и разметки зоны парковки	Текущий ремонт	Нанесение разметки и установка знаков.	20.08.2020 г.	
2. Входа (входов) в здание					
4	Ширина проступей и высота подступенка не соответствуют требованиям	Текущий ремонт	Установка новой лестницы	20.08.2020 г.	
5	Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой	Текущий ремонт	Выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой	01.09.2016 г.	

6	Перед лестницей отсутствуют предупредительные тактильные полосы	Текущий ремонт	Установить перед лестницей предупредительные тактильные полосы	01.06.2018 г.	
7	Пандус отсутствует	Текущий ремонт	Оборудовать пандусом	20.08.2020 г.	
8	Отсутствуют решетки с ромбовидными или квадратными ячейками	Текущий ремонт	Установить решетки с ромбовидными или квадратными ячейками	01.06.2018 г.	
9	Отсутствует тактильная информация об учреждении	Текущий ремонт	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом	01.06.2018 г.	
10	Входная дверь не соответствует требованиям	Текущий ремонт	Замена дверного блока	20.08.2020 г.	
11	Отсутствует световой и звуковой маяк	Текущий ремонт	Установка светового и звукового маяка	20.08.2020 г.	
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)					
12	Отсутствуют тактильные и визуальные обозначения	Текущий ремонт	Установка тактильных и визуальных табличек, направляющих поручней	01.06.2018 г.	
13	Отсутствуют предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы	Текущий ремонт	Установка предупреждающих указателей, поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы контрастно окрашена	01.09.2016 г.	
14	Пандус отсутствует	Текущий ремонт	Оборудовать пандусом	20.08.2020 г.	
15	Дверной блок не соответствует требованиям	Текущий ремонт	Установить дверной блок в соответствии требованиям	20.08.2020 г.	
16	Отсутствие тактильной предупредительной информации о препятствии.	Текущий ремонт	Выполнить работы по нанесению тактильной информации	01.06.2018 г.	

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

17	Отсутствуют информирующие обозначения помещений	Текущий ремонт	Установить информирующие обозначения помещений	01.06.2018 г.	
----	---	----------------	--	---------------	--

5. Санитарно-гигиенических помещений

18	Отсутствуют тактильные обозначения	Текущий ремонт	Установить тактильные обозначения	01.06.2018 г.	
19	В кабине рядом с унитазом отсутствует пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, дверь открывается вовнутрь, кран с раздельным управлением горячей и холодной водой	Капитальный ремонт	Специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение	20.08.2020 г.	

6. Системы информации на объекте

20	Визуальные средства отсутствуют	Текущий ремонт	Знаки и символы, соответствуют знакам в нормативных документах по стандартизации Установлена световая система оповещения о пожаре	01.06.2018 г.	
21	Отсутствует звуковое оповещение о приеме	Текущий ремонт	Установлено звуковое оповещение о приеме	20.08.2020 г.	
22	Отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом	Текущий ремонт	Установлены рельефные пиктограммы, знаки, таблички, схемы, тактильные метки	01.06.2018 г.	

Заведующий



С.В. Кудакоская